

**Lundø Nordre Vandværk og  
 Grundejerforening  
 Højtoften 55  
 9600 Års  
 Att.: Leif Ervolder**

**Rapportnr.:** AR-17-CA-00616738-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00616738  
**Kundenr.:** CA0004779  
**Modt. dato:** 28.11.2017

## Analyserapport

|                           |   |     |  |
|---------------------------|---|-----|--|
| <b>Prøvested:</b>         | Lundø Nordre Vandværk. Ledningsnet - 62573 - V20000200 / 4779000699 |     |  |
| <b>Udtagningsadresse:</b> | Jelsevej 128, 7840 Højslev  |     |  |
| <b>Prøvetype:</b>         | Drikkevand - Begrænset kontrol                                      |     |  |
| <b>Prøveudtagning:</b>    | 28.11.2017 kl. 08:45  |     |  |
| <b>Prøvetager:</b>        | Eurofins Miljø Vand A/S   | TOP |  |
| <b>Analyseperiode:</b>    | 28.11.2017 - 02.12.2017   |     |  |

|                    |          |  |  |
|--------------------|----------|--|--|
| <b>Prøvemærke:</b> | Bryggers |  |  |
|--------------------|----------|--|--|

| Lab prøvenr:                      | 80498558 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                         | Um (%) |
|-----------------------------------|----------|------------|----------------|------|------|--------------------------------|--------|
|                                   |          |            | Min.           | Max. |      |                                |        |
| <b>Mikrobiologi</b>               |          |            |                |      |      |                                |        |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1      | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | Colilert Quanti Tray           |        |
| Escherichia coli                  | < 1      | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | Colilert Quanti Tray           |        |
| Kimtal ved 22°C                   | < 1      | CFU/ml     |                | 200  | 1    | ISO 6222:1999                  |        |
| <b>Metaller</b>                   |          |            |                |      |      |                                |        |
| Jern (Fe)                         | < 0.01   | mg/l       |                | 0.2  | 0.01 | SM 3120 ICP-OES                | 30     |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |            |                |      |      |                                |        |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |            |                |      |      | DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458 | A      |
| Vandtemperatur                    | 8.3      | °C         |                |      |      | DS/EN ISO 19458                | A      |
| pH                                | 7.5      | pH         | 7              | 8.5  |      | DS/EN ISO 10523                | A      |
| Ledningsevne                      | 47       | mS/m       |                |      | 0.1  | DS/EN 27888                    | A      |
| Iltindhold                        | 8.8      | mg/l       | 5              |      | 0.1  | DS/EN ISO 5814                 | A      |
| Prøvens farve                     | Farveløs |            |                |      |      | * Visuel                       | A      |
| Prøvens klarhed                   | Klar     |            |                |      |      | * Visuel                       | A      |
| Prøvens lugt                      | Ingen    |            |                |      |      | * Organoleptisk                | A      |
| Prøvens smag                      | Normal   |            |                |      |      | * Organoleptisk                | A      |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

### Kopi til:

Lundø Nordre Vandværk og Grundejerforening, Verner Kudahl, Højtoften 55, 9600 Års  
 Skive Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvegade 10, 7800 Skive

02.12.2017

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.